

平成26年度 排ガス分析結果

組合基準値		ばいじん	窒素酸化物	塩化水素	硫黄酸化物
		0.02g/m ³ N以下	150ppm以下	490mg/m ³ N以下	100ppm以下
平成26年 4月	1号炉	<0.001	92	129	32
	2号炉	<0.001	98	100	35
平成26年 5月	1号炉	0.003	61	193	45
	2号炉	<0.001	92	113	40
平成26年 6月	1号炉	<0.001	73	93	33
	2号炉	<0.001	80	91	33
平成26年 7月	1号炉	0.001	86	83	39
	2号炉	<0.001	67	150	56
平成26年 8月	1号炉	0.001	91	54	42
	2号炉	<0.001	83	89	44
平成26年 9月	1号炉	0.004	47	212	72
	2号炉	<0.001	93	245	65
平成26年10月	1号炉	<0.001	67	90	25
	2号炉	<0.001	110	87	31
平成26年11月	1号炉	0.009	51	49	30
	2号炉	0.001	74	94	40
平成26年12月	1号炉	0.003	84	47	29
	2号炉	<0.001	74	64	29
平成27年 1月	1号炉	<0.001	83	46	12
	2号炉	休炉中のため、測定できず			
平成27年 2月	1号炉	<0.001	89	57	12
	2号炉	休炉中のため、測定できず			
平成27年 3月	1号炉	0.002	76	123	54
	2号炉	<0.001	77	131	31

*濃度は、酸素12%換算値です

*「<」は、定量下限値未満をあらわします。