

平成28年度 排ガス分析結果

組合基準値		ばいじん	窒素酸化物	塩化水素	硫黄酸化物
		0.02g/Nm ³ 以下	150ppm以下	490mg/Nm ³ 以下	100ppm以下
平成28年 4月	1号炉	<0.003	83	110	32
	2号炉	0.004	83	72	32
平成28年 5月	1号炉	0.001	114	175	35
	2号炉	<0.001	94	37	24
平成28年 6月	1号炉	0.003	62	153	56
	2号炉	0.002	74	107	31
平成28年 7月	1号炉	0.002	97	87	24
	2号炉	0.002	94	106	26
平成28年 8月	1号炉	0.003	59	117	29
	2号炉	<0.001	58	105	20
平成28年 9月	1号炉	0.003	110	124	34
	2号炉	<0.001	83	225	33
平成28年10月	1号炉	<0.001	117	159	30
	2号炉	<0.001	122	131	26
平成28年11月	1号炉	0.001	125	147	26
	2号炉	<0.001	49	61	16
平成28年12月	1号炉	0.002	97	87	24
	2号炉	<0.001	102	61	24
平成29年 1月	1号炉	<0.001	87	159	38
	2号炉	<0.001	67	90	21
平成29年 2月	1号炉	0.001	57	68	16
	2号炉	<0.001	88	102	21
平成29年 3月	1号炉	<0.001	111	67	18
	2号炉	<0.001	97	88	20

*濃度は、酸素12%換算値です

*「<」は、定量下限値未満をあらわします。